

Ramsauer GmbH & Co KG
Sarstein 17
AT – 4822 Bad Goisern

PRÜFZEUGNIS

basierend auf **KTW Leitlinie**

„Leitlinie zur hygienische Beurteilung von organischen Werkstoffen in Kontakt mit Trinkwasser“ des Umweltbundesamtes (Ausgabe 2016)

Hersteller: Ramsauer GmbH & Co KG, AT – 4822 Bad Goisern
Produkt(e): Prüfplatten aus Silikon
Werkstofftype: 410 Aquarium
Prüfung: Erstprüfung nach KTW Leitlinie

Gemäß OFI Prüfbericht Nr. 1702339 / 2413 / 3H von 2017-11-21 wurden die o.g. Produkte allen in der KTW Leitlinie vorgesehenen Prüfungen unterzogen; sie haben dabei die Anforderungen für folgende(n) Einsatz- und Temperaturbereich(e) erfüllt:

Einsatzbereiche - Kategorien	Kaltwasser (23 ± 2) °C	Warmwasser (60 ± 2) °C	Heißwasser (85 ± 2) °C
Rohre DN < 80 mm (Hausinstallation)	---	---	---
Rohre 80 mm ≤ DN < 300 mm (Versorgungsleitungen)	---	---	---
Rohre DN ≥ 300 mm (Hauptleitungen)	---	---	---
Ausrüstungsgegenstände für Hausinstallation	---	---	---
Ausrüstungsgegenstände für Versorgungsleitungen	---	---	---
Ausrüstungsgegenstände für Hauptleitungen	---	---	---
Dichtungen für Hausinstallation	erfüllt	erfüllt	---
Dichtungen für Versorgungsleitungen	erfüllt	erfüllt	---
Dichtungen für Hauptleitungen	erfüllt	erfüllt	---
Behälter in der Hausinstallation und Reparatursysteme für diese Behälter	---	---	---
Behälter außerhalb der Hausinstallation und Reparatursysteme für diese Behälter	---	---	---

Die **Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses** endet mit **2022-11-21** – dies unter der Voraussetzung, dass sich keine Veränderungen in der Ausführung, im Werkstoff u/o im Herstellverfahren ergeben, die von den üblichen prozessinternen Einstellungen und Anpassungen abweichen; auch im Falle einer Änderung relevanter gesetzlicher u/o normativer Bestimmungen, die eine neuerliche Beurteilung des Produktes erforderlich machen, verliert das Prüfzeugnis seine Gültigkeit.

Wien, 2017-11-21

Christoph Wirrer
Prüfleiter Trinkwasserkontaktmaterialien